

ORCHIDEA PREZIOSI Spa

Via del Gavardello n. 59

52100 Arezzo

CF/P.Iva 01257180511 CCIAA AREZZO n. 93628

Tel. 0575 382566 Fax 0575 984088

mail: orchideaenergia@gmail.com

orchideapreziosi@pec.it

INVIATA PEC: regionetoscana@postacert.toscana.it

Spett. le **REGIONE TOSCANA**

DIREZIONE TUTELA DELL'AMBIENTE ED ENERGIA

Settore Valutazione Impatto Ambientale

OGGETTO: Osservazioni al Procedimento PAUR Parco Eolico Passo di Frassineto ditta FERA_ CdS del 19 Marzo

Con la presente in riferimento alla CdS del 19 marzo prossimo relativa al Progetto del Parco Eolico di Passo di Frassineto della ditta FERA siamo a comunicare quanto segue:

- Premesso che già dalle prime osservazioni la ditta Orchidea aveva segnalato che la pala AG07 era collocato ad una distanza inferiore a quelle previste dalle linee guida regionali e nazionali in ragione delle dimensioni del rotore (136 ml);
- La società Orchidea aveva richiesto alla Regione Toscana la visione dell'elaborato "PSS-5.28A_Analisi di interferenza aerodinamica" per valutare gli effetti scia tra l'aerogeneratore AG07 della FERA e WTG Orchidea in ragione delle distanza tra gli aerogeneratore di ca. 300 ml;
- Considerato che il documento richiesto ci è stato trasmesso il 13 marzo, cinque giorni prima della CdS prevista per il 19 marzo, pertanto non è stato possibile da parte dei ns. consulenti di effettuare una valutazione puntuale sul documento redatto da FERA. Comunque nella relazione si evince che l'aerogeneratore AG07 per gli effetti scia causerebbe se autorizzato una perdita energetica all'aerogeneratore di Orchidea.

Tenuto conto di quanto ci si riserviamo di valutare il risultato dello studio di FERA e segnaliamo che eventuali perdite di produzione in caso di approvazione della torre AG07 dovranno essere indennizzate.

Distinti saluti.

Arezzo lì 15/03/2024

ORCHIDEA Preziosi S.p.A.
Via del Gavardello n. 59
52100 AREZZO
Tel. 0575 382566
Antonio Enzo