



Prot. n.

Data

Da citare nella risposta

Allegati:

Risposta al foglio del

1. doc. int epicresi

A: Dipartimento ARPAT di Firenze
arpat.protocollo@postacert.toscana.it

Azienda USL Toscana Centro
prevenzionefirenze.uslcentro@postacert.toscana.it

Publiacqua SpA
protocollo@cert.publiacqua.it

Comune di Firenze
direz.ambiente@pec.comune.fi.it

p.c SUAP del Comune di Firenze
suap@pec.comune.fi.it

Riferimento SUAP:

**Riferimento SUAP: 06872660482-
31012023-1623**

Nuovo Pignone S.r.l.
pignoneofficine.firenze@legalmail.it

Prot. Regione Toscana n. AOOGR/78620/P
050040010 del 14/02/2023

Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza
Energetica

Riferimento Codice Unico ARAMIS n. 61033

VA@pec.mite.gov.it

OGGETTO: Società Nuovo Pignone S.r.l., installazione ubicata in Via Felice Matteucci n. 2/Nero nel comune di Firenze (FI) Comunicazione modifica impianti ai sensi dell'art. 29-nonies c. 1 del D.Lgs. 152/06 [nuovo impianto epicresi per il trattamento e recupero delle acque reflue] - Richiesta pareri su integrazioni e indizione nuova seduta (eventuale) CdS art. 14-ter L. 241/90 e smi.

Richiamata la nota di questo Settore n. prot. AOOGR/PD 0134198 del 14/03/2023 con la quale, sulla base dei pareri/contributi rimessi dagli Enti in indirizzo, è stata comunicata la necessità di richiedere alla ditta documentazione integrativa in riferimento alla comunicazione di modifica impianti di cui all'oggetto;

Vista la documentazione integrativa trasmessa dalla Società e pervenuta, per il tramite del SUAP, con nota n. prot. AOOGR / AD 0178266 del 12/04/2023;

Ricordato che le integrazioni documentali concernono elementi di approfondimento richiesti, ai sensi dell'art. 2 c. 7 della L. 241/90 e smi, da Azienda USL Toscana Centro con contributo acquisito con n. prot. AOOGR / AD 0119844 del 07/03/2023;

Dato atto che sono pervenuti i contributi favorevoli alle modifiche proposte dei seguenti soggetti interessati:



- n. prot. AOOGR / AD 0149409 del 23/03/2023 di ARPAT- Dipartimento di Firenze che, esaminata la documentazione a corredo dell'istanza, conclude quanto segue:

“VALUTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE

Sulla base di quanto dichiarato non si rilevano impatti negativi significativi sulle matrici ambientali derivanti dalle modifiche impiantistiche in progetto, fatta salva la predisposizione di idonei sistemi di contenimento di eventuali sversamenti accidentali provenienti dall'area di ubicazione del nuovo impianto.

Per quanto attiene gli impatti acustici le ipotesi assunte dovranno essere verificate all'atto del primo monitoraggio periodico dopo la modifica (da effettuarsi con entrambe le pompe in funzione).

CONCLUSIONI

Si ritiene che la modifica comunicata possa considerarsi non sostanziale ai sensi dell'art. 29-nonies, comma 1 D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., nullaosta pertanto alla sua realizzazione secondo le modalità comunicate.

Si ritiene inoltre, vista sia l'ubicazione dell'attività oggetto di valutazione sia i livelli sonori misurati nell'area circostante, e preso atto dell'asseverazione dei tecnici in merito al rispetto dei limiti di legge, che le modifiche impiantistiche proposte siano compatibili dal punto di vista acustico con quanto previsto dalla vigente normativa”.

- n. prot. AOOGR / AD 0174845 del 07/04/2023 del Comune di Firenze che osserva quanto segue:

*“Per quanto di competenza dello scrivente ufficio si esprime **PARERE FAVOREVOLE** alla installazione del nuovo impianto per il trattamento delle acque reflue industriali dello stabilimento, risultando dalla valutazione fatta che le emissioni acustiche complessive dello stabilimento nello scenario post operam siano contenute entro i limiti di emissione, sia nel periodo diurno sia nel periodo notturno”.*

Con la presente si richiede ai soggetti in indirizzo di rendere, entro il 5 maggio 2023, il proprio contributo tecnico relativo alla documentazione trasmessa, confermando eventualmente quello precedentemente espresso; detti contributi saranno acquisiti da questa Amministrazione, quale Autorità competente ai sensi della L.R. n. 22/2015, ai fini dell'istruttoria per la valutazione della sostanzialità della modifica stessa e dell'eventuale aggiornamento dell'atto di autorizzazione integrata ambientale, ai sensi dell'art. 29-nonies del D.lgs 152/2006 e s.m.i.

Tenuto conto di quanto disposto dall'art. 14-bis, comma 2 della L. 241/90 e s.m.i., è indicato il giorno **10/05/2023 alle ore 10:00**, come data aggiornata della eventuale riunione della Conferenza di Servizi in modalità sincrona, ai sensi dell'art. 14-ter della L. 241/90 e s.m.i., da espletarsi in modalità telematica. Nel caso si renda necessario procedere allo svolgimento di detta riunione, le istruzioni per il collegamento alla videoconferenza saranno comunicate con successiva nota.

Della indizione della Conferenza di Servizi sarà data notizia sul sito web della Regione Toscana, secondo quanto disposto dall'art. 25 della L.R. 40/2009 e s.m.i.

Si precisa che, ai sensi dell'art. 14-bis, comma 4 della L. 241/90 e s.m.i., fatti i salvi i casi in cui disposizioni del diritto dell'Unione europea richiedono l'adozione di provvedimenti espressi, la mancata comunicazione del contributo tecnico entro il termine sopra stabilito sarà ritenuto equivalente ad assenso senza condizioni.



REGIONE TOSCANA
Giunta Regionale

Direzione Ambiente ed Energia
SETTORE AUTORIZZAZIONI INTEGRATE
AMBIENTALI

Distinti Saluti.

La DIRIGENTE
Dott.ssa Simona Migliorini

Per informazioni sulla pratica:

- Il referente per la pratica è l'Ing. Esmeralda Ricci - tel. 055/4386513 - esmeralda.ricci@regione.toscana.it
- Il funzionario incaricato di Elevata Qualificazione competente per materia è l' Ing. Francesca Poggiali - tel. 055/4389048 –francesca.poggiali@regione.toscana.it
- La responsabile del procedimento è la dott.ssa Simona Migliorini, Dirigente del Settore Autorizzazioni Integrate Ambientali simona.migliorini@regione.toscana.it