



Al proponente

Publiacqua SpA

nonché ai seguenti Soggetti competenti in materia ambientale:

Provincia di Pistoia

Comune di Pistoia

Azienda USL Toscana centro

Dipartimento Prevenzione di Pistoia

ARPAT – Dipartimento di Pistoia

Autorità Idrica Toscana

SNAM Rete Gas Spa

e-Distribuzione Spa

Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale

ANAS Spa - Struttura territoriale Toscana

IRPET

REGIONE TOSCANA

Direzione Ambiente ed Energia

Settore Autorizzazioni Uniche Ambientali

Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile

Settore Genio Civile Valdarno Centrale

Settore Idrologico e Geologico Regionale

Settore Tutela Acqua e Costa

Direzione Urbanistica e Politiche Abitative

Settore Tutela Riqualficazione e Valorizzazione del Paesaggio

Settore Tutela della Natura e del Mare

Settore VAS e VincA

Direzione Agricoltura e Sviluppo Rurale

Settore Attività Faunistico Venatoria, Pesca in Mare e Rapporti con i Gruppi di Azione Locale della Pesca (flags). Pesca nelle Acque Interne

Settore Autorità di gestione FEASR

Oggetto: [ID 2337] VIA postuma ex art. 43 comma 6 della L.R. 10/2010 e D.G.R. 931/2019 senza apportare modifiche per le esistenti opere di presa e il campo pozzi relativi all'impianto esistente di potabilizzazione denominato "Selvascura" situato nel Comune di Pistoia. Proponente: Publiacqua S.p.A - **Richiesta di integrazioni e chiarimenti.**

In riferimento al procedimento in oggetto, avviato in data 14/11/2024, in relazione all'esame della documentazione presentata dal proponente, dei pareri e dei contributi tecnici istruttori pervenuti dai Soggetti interessati è emersa la necessità che gli elaborati presentati a corredo dell'istanza siano completati ed integrati, in applicazione del punto 5 dell'Allegato A alla D.G.R. 931/2019, relativamente a quanto di seguito riportato.



Si premette che tutti gli elaborati grafici e cartografici da presentarsi devono avere le seguenti caratteristiche:

- base topografica completa ed aggiornata;
- scala adeguata al tematismo da rappresentare;
- legenda leggibile e completa di tutti gli elementi rappresentati nella tavola;
- indicazione delle fonti da cui è tratta la cartografia, ovvero indicazione che si tratta di elaborazione originale.

Aspetti generali:

1. in riferimento al contributo istruttorio del Settore Genio Civile Valdarno centrale prot. 0657988 del 18/12/2024, si chiede al proponente di chiarire, almeno in via generale, in questa sede, come intende trattare gli aspetti in esso esposti, rimandando alla fase autorizzativa la completa definizione degli stessi;

Aspetti ambientali:

2. in merito alla *componente ambiente idrico suolo e sottosuolo*, in riferimento ai contributi istruttori di ARPAT e di Azienda USL Toscana Centro, che evidenziano una non esaustiva valutazione degli effetti determinati dalla captazione sul corpo idrico superficiale e una carenza di informazioni sulle caratteristiche del campo pozzi, si chiede al proponente quanto segue:

a) una descrizione delle condizioni ecologiche del torrente a valle dell'area dell'impianto confrontandole con quelle di monte, applicando indici ecologici appropriati per il tipo di impatto nelle varie stagionalità in base al rapporto prelievo/portata. Nel caso emergessero criticità sarà opportuno effettuare una valutazione sulla possibilità di mettere in atto misure per limitare gli impatti rilevati (es. rimodulazione del prelievo);

b) in merito al monitoraggio delle acque grezze rilasciate nel torrente Ombrone indicate come "troppo pieno vasca di accumulo acque", si chiede di chiarire se tali acque possono essere interessate dal dosaggio dell'ipoclorito di sodio e, nel caso, si suggerisce di valutare un approfondimento analitico sulla qualità delle acque rilasciate;

c) informazioni tecniche sui dati di monitoraggio delle acque grezze dei pozzi monitorati (n. 2, 3 e 4), chiarire le motivazioni per le quali non sono disponibili i dati dei pozzi n. 1, 5 e 6 e delle gallerie drenanti e i pozzi n. 5 e 6 non sono utilizzati;

d) informazioni tecniche sulle caratteristiche costruttive e sullo stato di conservazione dei vari manufatti costituenti l'impianto (laghetti, impianto di trattamento e serbatoio di accumulo) e delle opere di captazione (pozzi e gallerie drenanti), nonché della loro potenziale interferenza con l'ambiente circostante;

e) descrizione dei centri di pericolo insistenti nell'area di salvaguardia (es. rami fognari non attinenti l'impianto);

f) informazioni tecniche sulle procedure di manutenzione ordinaria e di emergenza per eventuali sversamenti di sostanze chimiche e reflui fognari.

3. In merito alla *componente rumore* si chiede di fornire una versione aggiornata della VIAC, visto che quella fornita risulta datata 21/12/2016 e pertanto potrebbe essere non rappresentativa della situazione attuale;

4. In merito alla *componente fauna* si chiede di produrre un approfondimento in cui vengano valutati gli effetti sulla fauna ittica sulla base delle condizioni idrologiche del corpo idrico nel tratto interessato dal prelievo, piuttosto che sulla base di una valutazione del bilancio idrico a scala di bacino.



Tutta la documentazione integrativa e di chiarimento dovrà essere trasmessa entro 30 giorni dal ricevimento della presente allo scrivente Settore. Si ricorda che, è facoltà del Proponente, su richiesta motivata, richiedere la sospensione dei termini per la presentazione della documentazione integrativa per un periodo non superiore a 180 giorni.

Allo scopo di approfondimento e per una migliore comprensione della presente richiesta di integrazioni, si invita il Proponente a prendere visione di tutti i contributi e pareri pervenuti e pubblicati.

La documentazione depositata dal Proponente, i pareri e contributi tecnici istruttori pervenuti, sono stati interamente pubblicati sul sito web della Regione Toscana all'indirizzo: <http://www.regione.toscana.it/-/valutazione-di-impatto-ambientale>, fatto salvo quanto attiene la normativa sulla riservatezza dei dati personali.

Il proponente ha la facoltà di presentare le proprie osservazioni sugli ulteriori aspetti contenuti in tali contributi, diversi da quelli elencati in precedenza.

Si avvisa che, qualora il Proponente non ottemperi alla richiesta di integrazioni e di chiarimenti entro il termine stabilito, non si procederà all'ulteriore corso della valutazione ed il procedimento in esame verrà archiviato.

Il Settore scrivente, a seguito del deposito della documentazione integrativa, in applicazione del punto 6 dell'Allegato A alla DGR 931/2019, ove motivatamente ritenga che le modifiche o le integrazioni siano sostanziali e rilevanti per il pubblico, si riserva di disporre, con specifica nota, che dell'avvenuto deposito debba essere dato avviso secondo le modalità dell'art. 24, comma 2 dello stesso decreto.

Si chiede infine di indicare se la documentazione integrativa e di chiarimento contenga dati riservati da non pubblicare sul sito web regionale. In tal caso dovrà essere fornita una versione emendata di tali dati da pubblicare sul sito web.

Per eventuali chiarimenti possono essere contattate:

- Arch. Marta Magi (e-mail marta.magi@regione.toscana.it , tel. 055 4386047).
- Ing. Valentina Gentili (e-mail valentina.gentili@regione.toscana.it , tel. 055 4384372).

La Titolare di Incarico di E.Q.
Ing. Valentina Gentili

mm/vg